FRANCK GEOTEKNIK

☐ SJÆLLAND ☐ INDUSTRIVEJ 22 3550 SLANGERUP TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288
☒ JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061

Udtagningssted: Kollemorten1

Materialer: SG II


Sag:

Sigteanalyse nr:

Bilag nr.: 0

Sag nr.: J26.0669

Dato: 16-11-2026



Prøveidentifikation	1	Gennemfald på 16mm	53,6%
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	2,8%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	73,99	Fraktionsindhold i %	
Middelkornstørrelse: d50	14,1 mm	Sigte mm / min / max / opnået	
Methylenblå MB	= 1,7	8 - 16 / 5 / 35 / 20%	
		4 - 8 / 5 / 35 / 4%	

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))